



Hoja Técnica

Tubería de 1/2" x 20' SDR-13.5 C/C

REQUISITOS	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO
Diámetro Externo	pulgadas	0.836	0.844
Ovalidad	pulgadas	----	0.016
Espesor de Pared	pulgadas	0.062	0.082
Excentricidad	%	----	12%
Longitud del tubo	pulgadas	240	240 1/2
Diámetro de entrada campana lisa	pulgadas	0.844	0.852
Longitud de campana	pulgadas	1"	----
Peso del tramo	kg.	0.8500	0.9810
Prueba Acetona	20 minutos	----	sin ataque
Resistencia Aplastamiento	%	40%	----
Resistencia al Impacto	lb. - pie	10	Dardo tipo B 20 lb.
Prueba de Horno	180° C 30 minutos	sin gases	sin rajaduras
Presión hidrostática de rotura	psi	1000	60 seg.
Presión hidrostática sostenida	psi	670	1 hora

MARCACIÓN DEL TUBO:
TUBOTEC 1/2 PULGADA SDR-13.5 315 PSI PVC 12454 AGUA POTABLE COPANIT 212 HECHO EN PANAMA FECHA TURNO

Revisada: 15 de agosto de 2014

Aprobado:

Ing. Pablo Amador Sosa
Gerente de Planta

Ing. Fernando Alfaro
Gerente General