



tubotec.s.a.

COPIA NO CONTROLADA

Hoja Técnica

Tubería de 1" x 20' SDR-26 C/C

REQUISITOS	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO
Diámetro Externo	pulgadas	1.310	1.320
Ovalidad	pulgadas	----	0.030
Espesor de Pared	pulgadas	0.060	0.080
Excentricidad	%	----	12%
Longitud del tubo	pulgadas	240	240 1/2
Diámetro de entrada campana lisa	pulgadas	1.320	1.330
Longitud de campana	pulgadas	1 1/2	----
Peso del tramo	kg.	1.3220	1.5450
Prueba Acetona	20 minutos	----	sin ataque
Resistencia Aplastamiento	%	40%	----
Resistencia al Impacto	lb. - pie	20	Dardo tipo B 20 lb.
Prueba de Horno	180° C 30 minutos	sin gases	sin rajaduras
Presión hidrostática de rotura	psi	500	60 seg.
Presión hidrostática sostenida	psi	340	1 hora

MARCACIÓN DEL TUBO:

TUBOTEC 1 PULGADA SDR-26 160 PSI PVC 12454-GORANIT 212 AGUA POTABLE HECHO EN PANAMA FECHA TURNO

Revisada: 15 de agosto de 2014

Aprobado:

Ing. Pablo Amador Sosa
Gerente de Planta

Ing. Fernando Alfaro
Gerente General

Vía Transistmica, Milla 8 - Teléfono: 300-0004 - Fax: 300-0050
Apartado 0819-08369, El Dorado Panamá, República de Panamá.

TUBOTEC.HT-PROD-049