



Hoja Técnica  
Tubería de 2" x 20' SDR-26 C/C

REQUISITOS	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO
Diámetro Externo	pulgadas	2.369	2.381
Ovalidad	pulgadas	-----	0.060
Espesor de Pared	pulgadas	0.091	0.111
Excentricidad	%	-----	12%
Longitud del tubo	pulgadas	240	240 1/2
Diámetro de entrada campana lisa	pulgadas	2.381	2.393
Longitud de campana	pulgadas	2" 1/4	-----
Peso del tramo	kg.	3.6620	4.0660
Prueba Acetona	20 minutos	-----	sin ataque
Resistencia Aplastamiento	%	40%	-----
Resistencia al Impacto	lb. - pie	30	Dardo tipo B 20 lb.
Prueba de Horno	180° C 30 minutos	sin gases	sin rajaduras
Presión hidrostática de rotura	psi	500	60 seg.
Presión hidrostática sostenida	psi	340	1 hora

MARCACIÓN DEL TUBO:

TUBOTEC 2 PULGADAS SDR-26 180 PSI PVC 12454 AGUA POTABLE COPANIT 212 HECHO EN PANAMA FECHA TURNO

Revisada: 15 de agosto de 2014  
Aprobado:

Ing. Pablo Amador Sosa  
Gerente de Planta

Ing. Fernando Alfaro  
Gerente General