



Hoja Técnica

Tubería de 8" x 20' SDR-26 C/G

REQUISITOS	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO
Diámetro Externo	pulgadas	8.610	8.640
Ovalidad	pulgadas	---	0.150
Espesor de Pared	pulgadas	0.332	0.372
Excentricidad	%	---	12%
Longitud del tubo	pulgadas	240	240 1/2
Diámetro de entrada campana con glándula	pulgadas	8.640	8.670
Longitud de campana	pulgadas	6"	---
Peso del tramo	kg.	48.8120	52.9560
Prueba Acetona	20 minutos	---	sin ataque
Resistencia Aplastamiento	%	40%	---
Resistencia al Impacto	lb. - pie	160	Dardo tipo B 20 lb.
Prueba de Horno	180° C 30 minutos	sin gases	sin rajaduras
Presión hidrostática de rotura	psi	500	60 seg.
Presión hidrostática sostenida	psi	340	1 hora

MARCACION DEL TUBO:

TUBOTEC 8 PULGADAS SDR-26 160 PSI PVC-12454 COPANIT 212 AGUA POTABLE HECHO EN PANAMA FECHA TURNO

Revisada: 15 de agosto de 2014

Aprobado:

[Signature]
 ing. Pablo Amador Sosa
 Gerente de Planta

[Signature]
 ing. Fernando Alfaro
 Gerente General