



tubotec.s.a.

Hoja Técnica

Tubería de 10" x 20' SDR 41 3034 C/G

REQUISITOS	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO
Diámetro Externo	pulgadas	10.485	10.515
Ovalidad	pulgadas	----	----
Espesor de Pared	pulgadas	0.256	----
Excentricidad	%	----	12%
Longitud del tubo	pulgadas	240	240 1/2
Diámetro de entrada campana con glándula	pulgadas	10.515	10.545
Longitud de campana	pulgadas	5"	----
Peso del tramo	kg.	47.7280	51.5390
Prueba Acetona	20 minutos	----	sin ataque
Resistencia Aplastamiento	%	40%	----
Resistencia al Impacto	lb. - pie	220	Dardo tipo B 20 lb.
Prueba de Horno	180° C 30 minutos	sin gases	sin rajaduras
Presión hidrostática de rotura	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Presión hidrostática sostenida	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

MARCACIÓN DE LA TUBERÍA:

TUBOTEC 10 PULGADAS SDR 41 3034 ALCANTARILLADO PVC 12454 HECHO EN PANAMA FECHA TURNO

Actualizado: 01 de marzo de 2014

Aprobado por:

Ing. Pablo Amador Sosa  
Gerente de Planta

2014/11/23

Ing. Fernando Alfaro  
Gerente General